



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97 тел.: (3439) 37-09-90, факс (3439) 37-03-90 e-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru <http://www.66.rosпотребнадzor.ru> ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП6670083677/667001001

ПРИКАЗ

о снятии с контроля предписания об устранении выявленных нарушений № 149/2025-62 от 14.04.2025г.

13.11.2025

№ 66-05-13/21-7692-2025

Я, и.о. главного государственного санитарного врача в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах А.Р. Шемякина, рассмотрев информацию заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11".

УСТАНОВИЛ:

Предписанием об устранении выявленных нарушений № 149/2025-62 от 14.04.2025г. предписано обеспечить соблюдение Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания для показателя: «Вода питьевая централизованного водоснабжения» по показателю «жесткость воды»

Согласно представленных материалов: протокол испытаний №66-01-05/13646-25 от 02.07.2025г; письма заведующего Детского сада №11, предписание исполнено в полном объеме, жесткость воды не превышает величину допустимого уровня – $P=3.6 \pm 0.5$ при ПДК не более 7.

На основании изложенного:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Снять с контроля предписание об устранении выявленных нарушений № 149/2025-62 от 14.04.2025г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11".

И.о. Главного государственного санитарного врача в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах



А.Р. Шемякина

4